NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.15.2016

Warszawa, 27 października 2016 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 25.10.2016 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W SIWZ, w Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. *2.3.1. Centrala systemu* Zamawiający wskazał, iż centrala musi mieć duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali
Prosimy o zgodę na zaoferowanie centrali wyposażonej czytelny, przejrzysty, wieloliniowy wyświetlacz LCD obsługiwany dotykowymi przyciskami oraz / lub dodatkowo w pakiet zdalnego zarządzania i nadzoru przez co istnieje możliwość obsługi systemu poprzez stacje komputerowe PC jak i urządzenia mobilne wyposażone w panel dotykowy w technice pojemnościowej/rezystancyjnej (np. tablety, smartfony).
Ww. pakiet zdalnego zarządzania i nadzoru umożliwia zdalną obsługę, konfigurację i uruchamianie.
Odpowiedź
Zamawiający w pkt. *2.3.1. Centrala systemu* w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ wymienił cechy funkcjonalne jakie **powinna posiadać** Centrala SSP w tym mieć, duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfigurację i obsługę centrali. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w SIWZ/OPZ bez zmian.

Pytanie 2
W SIWZ, w Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. *2.3.3. Ręczne ostrzegacie pożarowe* Zamawiający wskazał, iż ręczne ostrzegacze muszą możliwość uruchomienia bez konieczności

zbijania szybki np. podnoszona klapka.
Prosimy o korektę SIWZ poprzez wykreślenie wymogu uruchamiania bez konieczności zbijania szybki gdyż ww. wymóg wskazuje, wg naszej wiedzy, na jednego producenta, a co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji poprzez eliminacje niektórych producentów. Dodatkowo, w przedmiotowym przypadku, granice swobody Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia określa rzeczywista potrzeba Zamawiającego. Wg nas taka potrzeba zostanie spełniona jeżeli ręczny ostrzegacz pożarowy będzie posiadał stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące na terenie UE i RP.

Odpowiedź

Zamawiający wykreśla z pkt. *2.3.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe* w OPZ/SIWZ zdanie: Ostrzegacze muszą możliwość uruchomienia bez konieczności zbijania szybki np. podnoszona klapka. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że zaoferowany ręczny ostrzegacz pożarowy będzie posiadał stosowne normy, certyfikaty, atesty i aprobaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące na terenie UE i RP.

Pytanie 3

W SIWZ, w Opis przedmiotu zamówienia, w pkt. *2.3.6. System wizualizacji i zarządzania* Zamawiający, wg naszej wiedzy i doświadczenia, tak opisał cechy produktu, iż tylko jeden produkt spełnia wszystkie wymagania SIWZ. a mianowicie - VENO OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI I INTEGRACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA (http://www.aat.pl/pl/veno).
Ponieważ, tak sformułowane zapisy SIWZ są sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji poprzez eliminacje niektórych producentów oraz biorąc pod uwagę naszą argumentacje przytoczoną w pkt.2 prosimy o zmianę przedmiotowych zapisów SIWZ poprzez wykreślenie przynajmniej zapisów dotyczących graficznego odwzorowania wszystkich elementów systemu pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 3D lub zdjęciu obiektu.

Odpowiedź

Zamawiający w pkt. *2.3.6. System wizualizacji i zarządzania* w OPZ/SIWZ zdanie: Podstawową funkcją systemu wizualizacji jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemu pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjęciu obiektu, w różnych formatach graficznych miał na myśli iż odwzorowanie wszystkich elementów systemu pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) będzie na jednym z wymienionych tj. na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjęciu obiektu, w różnych formatach graficznych. Zamawiający modyfikuje zdanie:
Podstawową funkcją systemu wizualizacji jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementów systemu pożarowego (w postaci interaktywnych ikon) na mapie **albo** planie 2D **albo** rzucie 3D **albo** zdjęciu obiektu, w różnych formatach graficznych.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dorota Brymas