NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.15.2016

Warszawa, 03 listopada 2016 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Po odbyciu wizji lokalnej w dniu 26.10.2016 r. do Centrali NFZ wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie
Czy garaż jest oddymiany?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż garaż jest oddymiany.

Pytanie
Czy występują pomieszczenia/przestrzenie zagrożone wybuchem?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w budynku w części nie zajmowanej przez NFZ Centralę na 13 piętrze znajdują się dwie kotłownie.

Pytanie
Czy była kiedyś robiona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? W którym roku? Czy można mieć do niej wgląd?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż była robiona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w 2016 r. Zamawiający nie widzi potrzeby jej udostępniania, zostanie ona przekazana do wglądu Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

Pytanie
Czy była robiona dla budynku ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż nie była robiona dla budynku ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej.

www.nfz.gov.pl | ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel. 022 572 62 45, fax 022 572 63 17, e-mail sekretariat.bag@nfz.gov.pl

Pytanie
Czy dla budynku był już kiedyś opracowany scenariusz? Czy taki archiwalny można dostać do wglądu?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż były opracowane scenariusze dla budynku i dla pawilonu. Zamawiający nie widzi potrzeby ich udostępniania, zostaną one przekazane do wglądu Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.
Pytania dot.:
Uzupełnienie S1WZ o nw. dokumenty;
- Aktualny projekt architektury, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej (celem weryfikacji ilości elementów nowej instalacji SSP)
- Warunki ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego (najlepiej cały projekt budowlany)

Odpowiedź
Zamawiający wyznacza dzień **7.11.2016 r.** (po wcześniejszym umówieniu godziny z p. Agnieszką Piwowarską-Mańk Tel. 505-080-495) na **wgląd do dokumentacji i ewentualne notatki.**

- Informacje o odstępstwach od przepisów (lub ekspertyzy jeśli były)
- Protokół z ostatnich kontroli PSP
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż nie istnieją takie dokumenty.

- Archiwalna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, lub rzuty z zaznaczoną ewakuacją i oznaczeniem sprzętu ppoż. i gaśnic
Odpowiedź
Zamawiający udostępni do wglądu Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

Pytanie
Czy wymagane przeglądy konserwacyjne dotyczą również systemu gaszenia gazem w serwerowni ?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie
W dokumentach SIWZ brakuje dokumentacji projektowej istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. Czy Zamawiający mógłby udostępnić oferentom taką dokumentację?
Odpowiedź
Zamawiający wyznacza dzień **7.11.2016 r.** (po wcześniejszym umówieniu godziny z p. Agnieszką Piwowarską-Mańk Tel. 505-080-495) na **wgląd do dokumentacji i ewentualne notatki.**

Pytanie
W opisie przedmiotu zamówienia nie wyspecyfikowano wskaźników zadziałania oraz ich ilości. Czy Zamawiający mógłby uzupełnić opis o wymagane ilości wskaźników zadziałania?
Odpowiedź
Zamawiający wyznacza dzień **7.11.2016 r.** (po wcześniejszym umówieniu godziny z p. Agnieszką Piwowarską-Mańk Tel. 505-080-495) na **wgląd do dokumentacji i ewentualne notatki.**

Pytanie
W części budynku przestrzenie między stropowe zabezpieczone są czujkami pożarowymi, w niektórych obszarach brakuje czujek w przestrzeniach międzystropowych. Czy oferenci powinni uwzględnić w swojej ofercie rozszerzenie systemu o dodatkowe czujki w przestrzeniach międzystropowych w celu ujednolicenia standardu zabezpieczenia obiektu?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż jest to wymagane zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie
W rozdziale 10 pkt. 2 ppkt. 1 zamieszczona jest informacja:"1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji".
Załącznik nr 2 do Specyfikacji to jest umowa, a nie formularz ofertowy. Oferta jest załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
Czy na leży rozumieć, iż umowa jest zarazem formularzem ofertowym do tego postępowania? Należy ją uzupełnić i załączyć do dokumentów przetargowych?
Odpowiedź
Zamawiający poprawia omyłkę w rozdziale 10 pkt. 2 ppkt. 1 i informuję, iż powinno być: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji".

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 14 listopada 2016 r. i w związku z powyższym modyfikuje odpowiednio:
- zapis Specyfikacji w pkt 10 **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** ppkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem **„POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.15.2016 OFERTA – „MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W CENTRALI NFZ. NIE OTWIERAĆ PRZED 14.11.2016 r. GODZ. 10:30."**
- zapis Specyfikacji w pkt 11 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** ppkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:
„Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02 **w terminie do dnia 14.11.2016 r. do godz. 10:00".**
- zapis Specyfikacji w pkt 11 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** ppkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 14.11.2016 r o godz. 10:30** w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dorota Brymas