znak: WAG-Z.261.5.2020 Gdańsk, dnia 12 listopada 2020 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 39-46 „Modernizacja oświetlenia w budynkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148"

Do Zamawiającego - Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, w dniu 11.11.2020 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy w planowanych miejscach instalacji opraw jest sprawne okablowanie?

Odpowiedź

Okablowanie jest sprawne w przypadku opraw, które są wymieniane. W pomieszczeniach, w których należy zwiększyć ilość opraw, wymagane jest sprawdzenie z natury, czy i jak można dokonać podłączenia do istniejącej instalacji.

Pytanie 2

Jakie parametry będzie brał pod uwagę Inwestor w celu stwierdzenia równoważności opraw dla innych niż wskazane w postępowaniu?

Odpowiedź

Oprawy zamiennie zastosowane muszą bezwzględnie spełniać wszystkie polskie normy przewidziane dla każdego typu pomieszczenia przewidzianego w niniejszym postępowaniu przetargowym. Ważnymi parametrami dla równoważnych opraw są również: strumień światła, temperatura barwowa,

szczelność oprawy IP, wymiary oprawy, skuteczność światła lm/W, odpowiedni kąt rozsyłu, komfort wizualny UGR.

Pytanie 3

Czy podane w przedmiarze wartość lm/W dotyczą źródła, czy oprawy. N.p. w przedmiarze jedna z opraw ma 157 lm/W , w obliczeniach około 100lm/W. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź

Podana w przedmiarze wartość lm/W dotyczy opraw. Po realizacji zamówienia wartości muszą być zgodne z zaprojektowanymi i spełniać polskie normy.

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Aleksandra Łomowska
/podpisano podpisem elektronicznym/