

WAG-ZP.261.1.2019

Rzeszów, dnia 12 lutego 2019 r.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania nr WAG-ZP.261.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B” siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 z przeznaczeniem na cele użytkowe (biurowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie modernizacji systemu wentylacji grawitacyjnej”.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

### Pytanie nr 1.

Na poddaszu zaprojektowano jedynie wentylację mechaniczną wywiewną w oparciu o wentylator dachowy wywiewny. Proszę o potwierdzenie, czy instalacja centralnego ogrzewania została zwiększona o moc niezbędną do podgrzania dostarczanego powietrza w zimie. W warunkach normowych -20 stC i temp. wewnętrznej +20 stC w sali narad 424 dodatkowe zapotrzebowanie ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego wynosi ok 7kW. Czy zostało to uwzględnione w instalacji centralnego ogrzewania.

### Odpowiedź na pytanie nr 1.

Przewidziano uzupełnienie ciepła w sali narad w okresie zimowym dla inst. wentylacji przez zaprojektowane klimatyzatory o łącznej mocy grzewczej 2\*6,3 kW.