

Szczecin, dnia 27 października 2020 r.

WAG.261.2C.13.2020

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie wykonania centralnej klimatyzacji na IV piętrze oraz w wybranych pomieszczeniach w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Działając w oparciu o normę art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jako Zamawiający w zorganizowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w powyższym zakresie, w związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie treści siwz z dnia 14 października 2020 r. podaje, co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy w klimakowektorach wymagane są wentylatory z ip44, czemu miałyby to służyć?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem, w klimakowektorach wymagane są wentylatory ze stopniem ochrony IP44, bowiem wentylatory te muszą być zabezpieczone m.in. przed awaryjnym zalaniem z instalacji, itp.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszczalna jest zamiana rur stalowych spawanych na rury stalowe zasikane w systemie np. Geberit, Kisan lub równoważnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wie, co Wykonawca miał na myśli pisząc *rury stalowe zasikane*, niemniej wyraża zgodę na użycie, zamiast stalowych rur spawanych, stalowych rur systemowych wykorzystywanych np. w systemach Geberit czy Kisan lub równoważnych.

Przewodniczący komisji przetargowej

Elżbieta Stypuła-Krotecka